

Број: 0101-743/3
Датум: 20.06.2025.
Број набавке 2.2.21/2025

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ

Скерлићева бр.1
Београд 11000
Мејл адреса: anita.lapcevic@nb.rs

ПРЕДМЕТ: Позив за достављање понуде

Наручилац Народна библиотека Србије, Београд, Скерлићева бр.1 на основу члана 46. Правилника о ближем уређењу поступака јавних набавки и набавки на које се закон не примењује 0101 бр.970/1 од 29.10.2020 године, спроводи поступак набавке на коју се закон не примењује доношењем Налога који потписује управник или овлашћено лице, а на захтев предлагача/ начелника Организационе јединице Наручиоца. Саставни део налога је спецификација **добара/ услуга/ радова**. Налог са спецификацијом се доставља Служби за план и анализу/ Одељења за економско рачуноводствене послове.

Наручилац односно Служба за план и анализу у складу са чланом 47. Правилника о ближем уређењу поступака јавних набавки и набавки на које се закон не примењује 0101 бр.970/1 од 29.10.2020 године, упућује путем поште или електронским путем на адресе три привредна субјекта **ПОЗИВ за достављање понуда** са Спецификацијом предмета набавке.

Набавка на коју се закон не примењује се реализује на основу закљученог УГОВОРА или издавањем НАРУЧБЕНИЦЕ у зависности од вредности уговора.

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.

Уколико две или више понуда буду имале најнижу понуђену укупну цену/ вредност изабраће се понуда оног понуђача који буде извучен жребањем.

Понуду доставити на мејл адресу : anita.lapcevic@nb.rs

Рок за достављање понуда је 26.06.2025. године.

Управник

Др Владимир Пишало

СПЕЦИФИКАЦИЈА НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ
- Члан 42. Правилника о ближем уређењу поступака јавних набавки
и набавки на које се закон не примењује у Народној библиотеци Србије
0101-970/1 од 29.10.2020. године -
(вредност набавке закључно са 999,999 рсд – нето)

НАЗИВ НАБАВКЕ: Услуга редовног сервисирања и конзервације котлова и горионика са пратећом опремом у котларници НБС

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОТРЕБЕ ЗА НАБАВКОМ: Потребно очистити конзервирати и сервисирати котлове,димњаче, са пратећом опремом (пумпе,компресори,вентили), испитати сигурносни вентил у овлашћеној установи и дати атест како би котлови са пратећом опремом били функционално исправни и спремни за рад за наредну грејну сезону.

ОПИС И КАРАТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ :

RB	Naziv	Količina	Jed.mere	Jed.cena bez pdv-a	Ukupna cena bez pdv-a
1.	Otvaranje toplovodnog kotla tip Vitoplex TX3A proizvođač Viesmann na tečno gorivo lako lož ulje, sa dimno plamene strane (plamenica, dimne cevi). Eventualna zamena zaptivnog materijala (pletenice izrađene od staklenih vlakana odgovarajuće dimenzije) i zatvaranje nakon mehaničkog i hemijskog čišćenja	2	komplet		
2.	Mehaničko i hemijsko čišćenje postojećeg toplovodnog kotla tip Vitoplex TX3A proizvođač Viesmann na tečno gorivo lako lož ulje, sa dimno plamene strane (plamenica, dimne cevi). Dimna strana kotla se po završetku radova čišćenja konzervira zaštitnim premazom	2	komplet		

3.	Otvaranje kotla Vitoplex TX3A proizvođač Viesmann sa vodene strane. Zamena spojnog i zaptivnog materijala na otvorima i zatvaranje kotla nakon hemijskog čišćenja	2	komplet		
4.	Hemijsko čišćenje toplovodnog kotla tip Vitoplex TX3A sa vodene strane. Nakon hemijskog čišćenja izvršiti ispiranje kotla sa vodene strane.	2	komplet		
5.	Mehaničko čišćenje postojeće dimnjače kotlova dimenzije Ø400mm dužine do 3m, kao i zajedničkog dimnog kanala Ø1000mm dužine do 5m	1	komplet		
6.	Mehaničko čišćenje postojećeg betonskog dimnjaka	1	komplet		
7.	Blindiranje priključka na kotlu tip Vitoplex TX3A proizvođač Viesmann, pražnjenje kotla i dela instalacije zbog skidanja ventila sigurnosti i demontaža blindiranih sastava nakon završenih radova	2	komplet		
8.	Demontaža ventila sigurnosti sa oprugom DN65NP16, servisiranje i baždarenje na pritisak otvaranja p=4,5 bar, i montaža na kotao tip Vitoplex TX3A proizvođač Viesmann, sa zamenom spojnog i zaptivnog materijala. Baždarenje ventila sigurnosti uraditi kod ovlašćene organizacije za tu vrstu delatnosti, i atest o baždarenju dostaviti Investitoru	2	komplet		
9.	Servisiranje sistema za održavanje pritiska u instalaciji grejanja koji se sastoji iz dva kompresora sa pratećom automatikom tip COMPRESSO TEC BOX C.20.2-6 proizvođač TA Hydronics – PNEUMATEX	1	kompl.		
10.	Demontaža, servisiranje i montaža pumpnog agregata sa dve vijčane pumpe za transport lož ulja od rezervoara do gorionika tip DKC-600-EL proizvođač WEISHAUP	1	kompl.		

	UKUPNO BEZ PDV-A		
	PDV (20%)		
	UKUPNO SA PDV-OM		

ОЧЕКИВАНИ ДАТУМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАБАВКЕ: 25.07.2025.год

Назив одељења: Техничко безбедносно одељење

Сагласан руководилац Сектора:

Vladimir Pista

Доставити:

- Архиви
- Служби за план и анализу

Предлагач набавке

M. Burov
(потпис)